

# OBEC BRUSNO, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno

Číslo: S2022/00177/VS  
ev.č.: 14 /2022

V Brusne: 31.5.2022

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### STAVEBNÉ POVOLENIE

SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení Ing. Miroslav Hronec, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen podal dňa 28.4.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**SD/20408 Rekonštrukcia plynovodov Brusno-Lúka**“, **líniová stavba** v katastrálnom území: Brusno.

Obec Brusno zastúpená starostkou obce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa § 2 zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a VÚC, prerokoval žiadosť stavebníka podľa §62 a §63 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti takto

#### r o z h o d o l :

stavba: „**SD/20408 Rekonštrukcia plynovodov Brusno-Lúka**“,

**druh stavby: líniová stavba,**

na pozemkoch:

**Hlavná trasa plynovodov**

#### KÚ Brusno, KN - C

- ul. Lúka: parc. č. 2060/1, 1618/4, 1229, 1303/7, 1303/6, 1303/2, 1616/29
- ul. Pod Dubinkou: parc. č. 1654/8, 1655/3, 1655/1, 1656, 247/11, 247/16, 260/10, 247/53, 247/52, 258
- ul. Pod Brezinkou: parc. č. 1662/1, 446/6, 1671, 1664, 1653/1, 1670/28, 552/4, 540/4

#### KÚ Brusno, KN - E

- ul. Lúka: parc. č. 2-437/1, 2-422/2, 2-400/32, 2-399/5, 377, 376/2
- ul. Pod Brezinkou: parc. č. 1-356/2, 1-337/4, 638/1, 337/1, 339/21, 638/1, 343, 639/2, 294/1
- ul. Pod Brezinkou: parc. č. 653/1, 384/1, 652/11, 651/1, 752, 2090, 649/3, 286/1, 286/6, 280/24

Ostatné dotknuté parcely:

KÚ Brusno, KN - C

- parc. č. 540/4, 1299, 1305/2, 1305/4, 1297, 1616/24, 1616/39, 1307/2, 1308/1, 1541/1, 1312/1, 1616/33, 1616/40, 1535, 1530/2, 1616/31, 1317/3, 1616/33, 1616/40, 1528/2, 1524/1, 1320/4, 1616/33, 1616/40, 1521/3, 1323, 1521/5, 1328, 1331/1, 1616/25, 1513/2, 1616/25, 1508, 1616/38, 1336, 1506/1, 1616/37, 1616/25, 1500, 1616/30, 1343/2, 1345/1, 1347/3, 1494/3, 1616/1, 1616/25, 1489/2, 1616/1, 1616/25, 1488/2, 1486/1, 1616/6, 1421, 1477/2, 1462/2, 1460/4, 1456/1, 1453/1, 1451/2, 1616/4, 1444, 279/2, 275, 271/4, 265, 247/16, 260/49, 259/9, 261/2, 260/2, 259/19, 259/18, 260/61, 260/4, 259/17, 260/18, 259/15, 260/6, 259/14, 260/7, 259/13, 260/8, 259/12, 260/9, 259/11, 260/11, 259/10, 247/11, 247/8, 247/5, 247/4, 247/3, 426/14, 1662/2, 426/15, 426/2, 1662/1, 452/3, 1662/1, 452/1, 448/1, 427/1, 446/6, 446/4, 1664, 1665, 439/1, 430, 429/1, 1653/1, 434/4, 572, 569, 437/1, 568, 1667, 578, 438, 441

KÚ Brusno, KN - E

- parc. č. 299/1, 297/1, 292/1, 290/1, 288/1, 285, 283/1, 386, 281/1, 382/5, 375, 380, 273/1, 336/1, 293/43, 293/3, 284/6, 284/5, 652/11, 286/5

v katastrálnom území: Brusno

sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

**p o v o ľ u j e.**

Stavbu je možné realizovať za nasledovných podmienok:

1/ Popis stavby

Ide o obnovu strednotlakových (ďalej STL) plynovodov a prípojok plynu z materiálu oceľ na STL plynovody z mat. PE100RC v obci Brusno, na uliciach Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusnec, Kúpeľná.

V súčasnosti sú odberatelia v záujmovej oblasti zásobovaný zemným plynom z STL a NTL oceľových plynových rozvodov. Navrhovaná stavba súvisí s nevyhovujúcim stavom existujúcich plynovodov distribučnej siete, ktoré boli vybudované v roku 1977 z ocele a sú v prevádzke cca 45 rokov. Nový STL plynovod a prípojky plynu budú vyhotovené z mat. PE100RC

Stavba je jeden stavebný objekt v nasledovnom členení:

**SO 01 PLYNOVODY**

**SO 01.1 PRÍPOJOVACIE PLYNOVODY**

**SO 01.2 DOPOJENIAOPZ**

**SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE**

## **SO 01 – PLYNOVODY**

STL plynovod D160 vetva „A“ ul. Lúka, STL plynovod D1 10 vetva „A1“ ul. Lúka a STL plynovod D90 vetva „A2“ ul. Lúka príslušné prípojky plynu výkopovou metódou za prevádzky v súbehu s existujúcim plynovodom. Vetva „A“, „A1“ a „A2“ bude realizovaná výkopovou metódou a bezvýkopovou metódou – riadené a neriadené podvrty. Podvrty budú umiestnené v mieste križovania miestnych komunikácií a cesty III. triedy 2431.

V uzlovom bode UB2 osadiť uzáver D1 10, odbočka s uzáverom bude slúžiť na napojenie existujúcej vetvy plynovodu (STL1-100-OCL-1981). V uzlovom bode UB3 vysadiť odbočku D90 s uzáverom D90. Odbočka s uzáverom bude slúžiť na napojenie existujúceho plynovodu (STL1-80-OCL-1995). Po vybudovaní plynovodov a prípojok plynu zrealizovať Prepoj 5.1, Odpoj 5.1, Prepoj 5.2, Odpoj č.2, Prepoj č.3, Odpoj č.3, Prepoj č.4, Odpoj č.4.

STL plynovod D63 vetva „B“ ul. Pod Dubinkou, STL plynovod D63 vetva „C“ ul. Pod Dubinkou a STL plynovod D40 vetva „D“ ul. Pod Dubinkou a príslušné prípojky plynu výkopovou metódou za prevádzky v súbehu s existujúcim plynovodom. Jednotlivé vetvy budú realizované výkopovou a bezvýkopovou metódou - podvrtní, ktoré budú umiestnené pri križovaní vodného toku a miestnych komunikácií.

V uzlovom bode UB6 osadiť odbočku D63 a ukončiť uzáverom D63. Odbočka s uzáverom bude slúžiť na napojenie existujúcej vetvy plynovodu (STL-80-OCL-1987).

Po vybudovaní plynovodov a prípojok plynu zrealizovať Prepoj č.5, Odpoj č.5, Prepoj č.6, Odpoj č.6.

STL plynovod D1 10 vetva „E“ ul. Pod Brezinkou, STL plynovod D1 10 vetva „E1“ ul. Pod Brezinkou a STL plynovod D25 vetva „E2“ ul. Pod Brezinkou a príslušné prípojky plynu výkopovou a bezvýkopovou metódou - podvrtní za prevádzky v súbehu s existujúcim plynovodom. Vetva „E“ a vetva „E2“ budú realizované výkopovou a bezvýkopovou metódou podvrtní, ktoré budú umiestnené pri križovaní vodných tokov, miestnych komunikácií a cesty III. triedy 2430. Vetva „E1“ bude realizovaná výkopovou metódou.

V uzlovom bode UBI5 osadiť odbočku D90 a ukončiť uzáverom D90. Odbočka s uzáverom bude slúžiť na napojenie existujúcej vetvy plynovodu (STL1-80-OCL-1981).

Po vybudovaní plynovodov a prípojok plynu zrealizovať Prepoj č.7, Prepoj č.8, Odpoj č.7, Prepoj č.9, Odpoj č.8, Prepoj č. 10, Odpoj č.9, Prepoj č. 11, Odpoj č. 10.

Celková dĺžka navrhovaných plynovodov je cca 1730,3 m.

### **SO 01.1 - PRIPOJOVACIE PLYNOVODY**

Pripojovací plynovod je časť plynárenského zariadenia určeného na pripojenie odberného plynového zariadenia na verejný rozvod plynu (distribučnú sieť), vrátane hlavného uzáveru plynu a domového regulátora plynu (pri STL). Pripojovací plynovod ostáva v majetku SPP - Distribúcia a.s. vrátane skrinky s HUP, regulátorom tlaku plynu (pri STL) a plynomerom.

V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody po existujúci HUP, vrátane:

- výmeny existujúceho HUP, osadenia nového HUP do existujúcej skrinky RZ s prepojením na existujúci regulátor tlaku plynu - v kategórii „KBV“ a „Maloodber“
- prepojenie existujúcej PE STL prípojky s navrhovanou PE STL prípojkou v zemi bez výmeny skrinky DRZ - v kategórii „Maloodber“

- osadenie skrinky DRZ k fasáde a do fasády bytového domu komplet s HUP, RTP a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP - v kategórii „KBV“  
 - vymiestnenie merania - osadenie skrinky DRZ do oplotenia, príp. fasády komplet s HUP, RTP, plynomerom s teplotnou kompenzáciou a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP - v kategórii „Domácnosť“ a „Maloodber“.

### SO 01.2 - DOPOJENIA OPZ

Predmetom rekonštrukcie bude aj NTL plynoinštalácia - úsek od nových skriniek DRZ za pôvodnú polohu HUP, kde sa vykoná dopojenie na existujúci NTL rozvod plynu. Pôvodný HUP bude zrušený (odpojený) a nový HUP sa inštaluje v novej skrinke DRZ pred regulátor tlaku plynu.

### SO 01.3 - PREPOJE A ODPOJE

Vetva „A“ ul. Lúka	PREPOJ č.1 - D160/DN200
	ODPOJ č.1 - DN200
	PREPOJ č.4 - D160/DN200
	ODPOJ č.4 - DN200
Vetva „A1“ ul. Lúka	PREPOJ č.2 - D110/DN100
	ODPOJ č.2-DN100
Vetva „A2“ ul. Lúka	PREPOJ č.3 - D90/DN80
	ODPOJ č.3-DN100
Vetva „B“ ul. Pod Dubinkou	PREPOJ č.5 - D63/D90
	ODPOJ č.5 - DN80
	PREPOJ č.6 - D63/DN80
	ODPOJ č.6 - DN80
Vetva-„E“ ul. Pod Brezinkou	PREPOJ Č.7-D110/D110
	ODPOJ č.7 - DN200
	PREPOJ č.8 - D90/DN80
	PREPOJ č.10 - D90/DN80
	ODPOJ č.9 - DN80
	PREPOJ č.II - D110/DN150
	ODPOJ č. 10-DN150
Vetva-„E1“ ul. Pod Brezinkou	PREPOJ č.9 - D110/DN100
	ODPOJ č.8-DN100

2/ Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohoto rozhodnutia.

Projekt stavby vypracoval: SPP – distribúcia, a.s., Útvar investícií stred, Projekcia stred – pracovisko Zvolen, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Ing. Tomáš Haluza, autorizovaný projektant, číslo autorizácie: 6792\*A2.

Akékoľvek zmeny stavby je možné realizovať len na základe ich predchádzajúceho odsúhlasenia a povolenia stavebného úradu.

3/ Pri stavbe budú dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

4/ Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy podľa vyjadrenia účastníkov konania.

5/ Pred začatím stavebných prác na stavbe je stavebník povinný požiadať dotknutých správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení a zariadení a dodržať ich ochranné pásma, STN v súbehu a križovaní.

6/ Stavba bude ukončená najneskôr do: 31.12.2023

7/ Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky, dodávateľ zabezpečí SPP-distribúcia , a.s., Bratislava po výberovom konaní nahlásiť meno a sídlo oprávneného zhotoviteľa na stavebný úrad.

8/ Stavebný dozor bude vykonávať: zaistí dodávateľ stavby.

9/ Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona.

10/ Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky podľa zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11/ Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.

12/ Prípadné škody, ktoré v priebehu výstavby vzniknú na susedných nehnuteľnostiach bezodkladne odstrániť, prípadne kompenzovať v plnej výške preukázaných nákladov.

13/ Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.

14/ Stavebník pri výstavbe je povinný riadiť sa pokynmi stavebného dozora a viesť na stavbe stavebný denník. Za akékoľvek zmeny v projekte bez súhlasu stavebného úradu budú vyvolené sankcie podľa stavebného zákona.

15/ So stavbou možno začať až po vyznačení právoplatnosti stavebného povolenia stavebným úradom.

16/ Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách /ulica, chodník a pod./možno len so súhlasom obce.

17/ Po ukončení prác všetky použité pozemky upraviť do pôvodného stavu.

18/ Dodržať podmienky vyjadrení a zaväzných stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:

**Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vyjadrenie číslo SEMaI-EL13/2-3-19/2022 zo dňa 13.1.2022**

Na základe Vašej žiadosti o posúdenie rekonštrukcie plynovodov, z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu plynárenských zariadení v obci Brusno Vám oznamujeme:

Ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podľa §7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 ods. 1 až 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po posúdení predložených podkladov

#### **s ú h l a s í m e**

s realizáciou stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka“ na uliciach: Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Kúpeľná (v zmysle výkresov a situácie širších vzťahov), v katastrálnom území Brusno, okres Banská Bystrica. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe ministerstva obrany. Každú zmenu projektovej dokumentácie stavby žiadame zaslať na posúdenie. Toto stanovisko sa vydáva na účely stavebného konania.

**KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica KPUBB-2022/1929-2/5064/FRA zo dňa 21.1.2022**

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona toto

#### **z á v ä z n é s t a n o v í s k o :**

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

#### **s ú h l a s í**

so zámerom investora spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava umiestniť a realizovať líniovú stavbu „**Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka Ú02547**“ v obci Brusno, okres Banská Bystrica, na uliciach Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusnec, Kúpeľná, na pozemkoch v k. ú. Brusno, ktoré nie sú situované v pamiatkovom území, podľa predloženej projektovej dokumentácie, zhotoviteľ SPP-distribúcia, a. s., zodp. projektant Ing. Tomáš Haluza, dátum 12/2021.

**Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. L. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica záväzné stanovisko číslo OU-BB-OCDPK-2022/0063 74-002 zo dňa 24.1.2022**

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správny orgán podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej

štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy k doručenej žiadosti o stanovisko uvádza:

OÚ BB, odb. CD a PK bola predložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka ÚO02547“ spracovaná Pracoviskom Zvolen, Útvar investícií stred, Projekcia stred, SPP - D a.s. pre stavebníka Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/ b, 82511 Bratislava, IČO: 35910739 .

Podľa predložených podkladov sa navrhovaná stavba týka STL plynovodov a prípojok plynu v obci Brusno. Navrhovaný plynovod povedie ulicami Kúpeľná, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Lúka a Brusnec. Vetva "A" Lúka bude raz križovať cestu III/2431 a Vetva "D" Pod Brezinkou križuje štyri krát cestu M/2430 na Kúpeľnej ulici. Križovanie cesty bude vykonané metódou riadeného pretlaku.

OÚ BB, odb. CD a PK ako príslušný cestný správny orgán pre cesty M/2430 a M/2431 podmieňuje súhlas s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka ÚO02547“ dodržaním nasledujúcich podmienok:

1. Stavebník (zhotoviteľ) min. 30 dní pred výstavbou častí vedenia, ktoré zasiahnu teleso cesty III. triedy podá žiadosť OÚ BB, odb. CD a PK o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty. K žiadosti priložiť projektovú dokumentáciu stavby v dotyku s cestou, stanovisko Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. a správny poplatok v zmysle platnej legislatívy.
2. Počas výstavby je nutné miesto obmedzenia cestnej premávky na ceste M/2430 a M/2431 označiť dočasným dopravným značením, ktorého určenie použitia vydáva OÚ BB, odb. CD a PK. K žiadosti, podanej písomne min. 30 dní pred výstavbou, žiadateľ priloží projekt dočasného dopravného značenia a stanovisko správcu cesty.
3. Ak obmedzenie cestnej premávky bude vyžadovať čiastočnú uzávierku cesty, stavebník (zhotoviteľ) požiada OÚ BB, odb. CD a PK o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty v dotknutom úseku, podanie žiadosti je spolplatnené správnym poplatkom v zmysle platnej legislatívy a prikladá sa k nej stanovisko správcu" cesty.
4. Prípadné poškodenie cestného telesa a súčastí ciest M/2430 a M/2431, ako aj znečistenie ciest pri výstavbe je povinný stavebník alebo zhotoviteľ bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
5. Stavebné práce v dotyku s cestami III/2430 a III/2431 nevykonávať počas obdobia zimnej údržby, t.j. od 01.11. do 31.03. príslušného kalendárneho roku.

**Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. E. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica záväzné stanovisko číslo OU-BB-OSZP3 2022/006351-003 zo dňa 7.2.2022**

Dňa 29.12.2022 bola na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podaná žiadosť o záväzné stanovisko ku stavebnému konaniu. Predložená projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Tomáš Haluza autorizovaný stavebný inžinier s reg. č. 6792\*A2, v mesiaci december 2021 rieši pre investora SPP - distribúcia. A-s-, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, na parcelách podľa predloženej PD v k.ú. Brusno nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v obci Brusno na ul. Lúka, Pod

Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusenec, Kúpeľná. Rekonštruované plynovody a pripoj ovácie plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách v pôvodnej trase, resp. v ochrannom pásme existujúceho plynovodu. Stavba sa nachádza v zastavanom území obce, záujmové územia Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusenec, Kúpeľná podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa vyššie uvedená stavba nachádza na území, kde platí prvý stupeň ochrany (všeobecná ochrana). Záujmové územie ul. Lúka podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa vyššie uvedená stavba nachádza na území ochranného pásma NAPANTu, v ktorom podľa § 17 ods.4 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. platí druhý stupeň ochrany a na danom území sa uplatňujú ustanovenia podľa § 13 zákona 543/2002 Z.z..

Záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody ku konaniu na vydanie stavebného povolenia podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. sa v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. na predmetnú stavbu nevyžaduje. Vydávanie iných stanovísk a súhlasov vyžadovaných podľa zákona č. 543/2002 Z.z. toto záväzné stanovisko nenahrádza.

**Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. E. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica vyjadrenie číslo OU-BB-OSZP3-2021/032223-002 zo dňa 29.12.2021**

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava požiadala tunajší úrad listom doručeným dňa 29.12.2021 o vyjadrenie k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka U02547“ v k. ú. Brusno. Predložená projektová dokumentácia je vypracovaná zodpovedným projektantom Ing. Tomášom Haluzom 11/2021. Projektová dokumentácia rieši nevyhovujúci stav plynárenských zariadení. Rekonštruované plynovody a pripoj ovácie plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách.

Podľa údajov z projektovej dokumentácie pri realizácii stavby vznikne odpad kategórie „ostatný“ skupiny 17 a 20 (č. 17 01 01, 17 01 07, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 05, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, 20 02 01 ).

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch vyjadrenie k predloženej žiadosti s nasledujúcimi pripomienkami:

- odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady na zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách;
- u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky);
- dodržiavať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) obce Brusno o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom;
- pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14 a §77 zákona o odpadoch,
- podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania,



organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby -podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14;

- k dokumentácii v kolaudačnom konaní požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.

Toto vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu (Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) a nenahrádza vydávanie iných vyjadrení a súhlasov požadovaných podľa zákona o odpadoch.

**Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. E. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica vyjadrenie číslo QU-BB-OSZP3-2021/032268-002 zo dňa 12.10.2021**

Spoločnosť SPP distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava požiadala listom dňa 29.12.2021 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica, Radvaň - Malachovská cesta, UO 02557“. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Tomáš Haluza - autorizovaný stavebný inžinier s osv. č. 6792\*A2 s dátumom vypracovania 10/2021. Stavba bude realizovaná na uliciach Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brazinkou, Kúpeľná v k. ú. Brusno.

Predmetom stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v obci Brusno, s tým, že tlaková hladina zrekonštruovaných STL plynovodov bude 100 kPa. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch. Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu a s rešpektovaním ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. Križovanie spevnených plôch bude riešené prednostne bezvýkopovou technológiou.

Pri výstavbe dôjde v dvoch miestach ku križovaniu vodného toku - Brusnec a v jednom miestne ku križovaniu vodného toku - Brusnianka. Križovanie vodného toku sa navrhuje vykonať bezvýkopovou metódou - riadeným mikrotunelovaním v ochrannom pásme existujúceho plynovodu.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 vodného zákona z hľadiska vodného hospodárstva na základe predloženej dokumentácie **v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona dáva nasledovné vyjadrenie** pre vydanie stavebného rozhodnutia k stavbe „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka, ÚO2547“ v k. ú. Brusno z hľadiska vodného hospodárstva žiada dodržať nasledovné podmienky:

1. Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami.

2. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo kohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
3. Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí.
4. Vzhľadom na to, že stavba bude zasahovať do vodných tokov, je potrebné zo strany navrhovateľa požiadať o stanovisko správcu vodného toku. Následne musí navrhovateľ požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu k stavbe v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa zákona o vodách. Vyjadrenie sa podľa § 73 ods. 18 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

**Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. E. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica súhlas číslo OU-BB-OSZP3-2022/017057-002 zo dňa 29.4.2022**

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 58 písm. c) a § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva pre žiadateľa SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

#### **súhlas**

**v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona** k projektu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka, UO 02547“ v k. ú. Brusno pre účely vydania stavebného povolenia.

Popis stavby:

Predmetom stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v obci Brusno, s tým, že tlaková hladina zrekonštruovaných STL plynovodov bude 100 kPa. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch. Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu a s rešpektovaním ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. Križovanie spevnených plôch bude riešené prednostne bezvýkopovou technológiou.

Pri výstavbe dôjde v dvoch miestach ku križovaniu vodného toku - Brusnec a v jednom miestne ku križovaniu vodného toku - Brusnianka. Križovanie vodného toku sa navrhuje vykonať bezvýkopovou metódou - riadeným mikrotunelovaním v ochrannom pásme existujúceho plynovodu.

V súlade s § 27 od s. 1 písm. a) vodného zákona na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno -- Pod Brezinkou, UO 02547“ sa určujú nasledovné podmienky:

1. Súhlas sa vydáva na uskutočnenie stavby podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Tomáš Haluza v 02/2022.
2. Pri každej zmene stavby je potrebné požiadať o súhlas príslušný orgán štátnej vodnej správy a správcu ochranného pásma vodného zdroja.

3. Udržiavať stavbu po realizácii v riadnom stave a zabezpečiť jej údržbu a prevádzku tak, aby umožňovala plynulý prietok vody a nezhatený odchod ľadu, a aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných chránených záujmov.
  4. Počas realizácie prác nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd, je potrebné dbať o ich ochranu a zdržať sa činností, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
  5. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom technickom stave, zbavené nečistôt, dôkladne zabezpečené proti úniku ropných produktov do povrchových a podzemných vôd.
  6. V prípade zásahu do pobrežných pozemkov je ich potrebné uviesť do pôvodného stavu.
  7. V plnom znení dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach Lesov Slovenskej republiky, š. p., OZ Poľana, Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň č. 927/2022/1892 9786/2022-221 zo dňa 20.04.2022 a Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB-OSZP3-2021/032268-002 zo dňa 12.10.2021.
  8. Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku.
  9. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku alebo na jeho pobrežných pozemkoch.
  10. Dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona.
  11. Dopravné prostriedky počas výstavby parkovať na plochách s technickým zabezpečením v súlade s § 39 vodného zákona a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z. o ktorej sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
  12. So vzniknutým odpadom nakladať v zmysle zákona Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

**Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica stanovisko číslo OU-BB-PLO-2022/014433-003 zo dňa 12.04.2022**

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 2 a § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti s § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 2 zákona preskúmal žiadosť SPP-distribúcia, a.s. Útvar investícií stred, Projekcia stred - pracovisko Zvolen, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru „ Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka Ú02547“ v k.ú. Brusno zo dňa 24.03.2022 a dokumentáciu k nej priloženú.

Predmetný zámer bude realizovaný na poľnohospodárskych pozemkoch v nasledovnom rozsahu :

katastrálne územie: Brusno,

parcely C KN č. 1229, 1303/6, 1306/7, 552/4, evidovaný druh pozemkov TTP a orná pôda, odsúhlasená výmera 320m

Údaje o pozemkoch boli zistené z výpisu z katastra nehnuteľností a kópie z katastrálnej mapy v mierke 1 : 1000.

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor súhlasí s dočasným použitím poľnohospodárskej pôdy pre predmetnú stavbu po dobu od 04/2023 do 3/2024 v celkovom rozsahu 320 m<sup>2</sup> poľnohospodárskej pôdy za dodržania týchto podmienok :

1/ Poľnohospodársku pôdu použiť na predmetný účel len v najnutnejšom odôvodnenom rozsahu.

2/ Zabezpečiť rekultiváciu dočasne použitej časti pozemkov a zrekultivovať poľnohospodársku pôdu v k. ú. Brusno v termíne do 03/2024.

Upozorňujeme na skutočnosť, že tunajší odbor ako orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy bude v rámci svojej kontrolnej činnosti vykonávať dozor nad splnením uložených podmienok.

**Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, Nám. L. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica záväzné stanovisko číslo OU-BB-OKR1-2021/032235-002 zo dňa 30.12.2021**

V zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 444/2007 Z. z. a č. 399/2012 Z. z., Okresný úrad Banská Bystrica vydáva

**záväzné stanovisko')**

k projektu stavby „**Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka Ú02547, k. ú. Brusno, (SPP - distribúcia, a.s.)**“ z hľadiska civilnej ochrany.

#### **Identifikačné údaje stavby :**

Názov stavby: Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka U02547

Miesto stavby: Brusno, ulice Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou a Kúpeľná, k. ú. Brusno

Investor: SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Po posúdení predloženého projektu stavby „**Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka Ú02547, k. ú. Brusno, (SPP - distribúcia, a.s.)**“ pre stavebné povolenie, Okresný úrad Banská Bystrica dospel k záveru, že ide o líniovú stavbu. Projekt rieši obnovu (rekonštrukciu) existujúcich plynovodov z ocele na plynovody z PE100RC v uvedených lokalitách. Trasy obnovených plynovodov a prípojok plynu budú situované v pôvodných trasách alebo v súbehu s existujúcimi plynovodmi, ktoré sú vedené v komunikáciách, chodníkoch, zelených pásoch a spevnených plochách v intraviláne obce. Na líniovú stavbu nie sú kladené žiadne požiadavky civilnej ochrany.

Okresný úrad Banská Bystrica k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a

s ú h l a s í

s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka Ú02547, k. ú. Brusno, (SPP - distribúcia, a. s.)“.

**OKRESNE RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU  
V BANSKEJ BYSTRICI, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica číslo ORHZ-BB1-  
2022/000043-002 zo dňa 19.1.2022**

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici posúdilo podľa § 28 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie - „ Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka ÚO 2547“, v okrese Banská Bystrica a s predloženou projektovou dokumentáciou stavby **súhlasí** bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

**Banskobystrický samosprávny kraj, odd. Správy majetku a cestnej  
infraštruktúry, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica vyjadrenie číslo  
07519/2022/ODDCS-3 00287/2022 zo dňa 4.1.2022**

Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja BBSK bola doručená Vaša žiadosť o vydanie záväzného stanoviska

ku stavbe: **Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka Ú02547**

pre účely vydania stavebného povolenia.

Predložená projektová dokumentácia rieši návrh rekonštrukcie nevyhovujúceho technického stavu plynovodov z ocele, ktoré budú obnovené na plynovody z PE 100 RC v obci Brusno.

Všetky rekonštruované plynovody budú prevažne vedené v pôvodných trasách, resp. v ochrannom pásme plynovodov.

Nová trasa plynovodu bude vedená v súbehu s cestou a bude križovať cestu III/2430 - ul. Kúpeľná v sídelnom útvere obce Brusno a taktiež bude križovať cestu 111/2431 - ul. Ondrejská mimo sídelného útvaru obce Brusno.

Na križovanie cesty je navrhnutá bez rozkopávková metóda - podvrtanie komunikácie. Montážne jamy budú umiestnené mimo telesa cesty

Trasa plynovodu je vedená na pozemkoch, ktoré nie sú v liste vlastníctva zapísané v prospech Banskobystrického samosprávneho kraja.

Z hľadiska záujmov chránených Banskobystrickým samosprávnym krajom ako vlastníkom ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov so stavbou „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka Ú02547“ **súhlasíme** pri dodržaní nasledovných podmienok:

O vyjadrenie k realizácii stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka Ú02547“ správcu cesty, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., ktorá stanoví podmienky rekonštrukcie plynovodu, z hľadiska ochrany a údržby ciest 111/2430 a 111/2431. Podmienky stanovené správcom cesty požadujeme rešpektovať a dodržať v celom rozsahu.

Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Technickým spracovaním a umiestnením stavby sa nesmú ohroziť cesty M1/2430 a 111/2431 vo vlastníctve BBSK , najmä narušením odtokových pomerov cestnej priekopy, odvádzaním vôd na cestný pozemok a obmedziť a sťažiť údržbu cesty, ako aj ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. V prípade, že sa v súvislosti s realizáciou a s užívaním stavby uvedené skutočnosti preukážu, ich odstránenie zabezpečí vlastník stavby na vlastné náklady.

Križovanie cesty III/2430 ochranná rúra D 225 a plynovod D160 a križovanie cesty 111/2431 ochranná rúra D 160 a plynovod D 110 a ochranná rúra D 50 a prípojky plynovodu D 25 požadujeme realizovať bez rozkopávkovou metódou v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky tak, aby nebránili v budúcej rekonštrukcii ciest.

Montážne jamy požadujeme realizovať mimo telesa cesty M1/2430 a 111/2431.

Trasu plynovodov v súbehu s cestou IM/2430 požadujeme realizovať mimo telesa cesty.

Stavebné práce v styku s vozovkou - podvrtávanie komunikácie a výkop v telese cesty je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme a povolenia na zvláštneho užívanie ciest.

Príslušným cestným správnym orgánom pre cesty IM/2430 a 111/2431 je Okresný úrad Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty.

Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami.

BBSK ako vlastník dotknutej cesty IM/2430 a 111/2431 si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právom stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

**OBEC BRUSNO, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno záväzné stanovisko číslo S2022/00078/ Dopr. Zo dňa 1.3.2022**

Dňa 21.2.2022 bola doručená obci Brusno žiadosť SPP Distribúcia a. s., Útvar investícií stred, Projekcia stred - pracovisko Zvolen, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka ÚO 02547“, ktorú zaslal SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, Útvar investícií stred, Projekcia stred - pracovisko Zvolen.

Navrhovaná stavba súvisí s nevyhovujúcim existujúcim stavom plynovodov z ocele na ul. Lúka, ul. Pod Dubinkou, ul. Pod Brezinkou , ktoré budú obnovené na plynovody

z PE100RC a 121 domových prípojok. Stavba je rozdelená na objekty SO 01 - Plynovody, SO 01.1 - Pripojovacie plynovody, SO 01.2 - Dopojenie OPZ, SO 01.3 Prepoje a odpoje. Trasy obnovovaných plynovodov a prípojok plynu budú vedené prednostne v súbehu s existujúcimi plynovodmi v komunikáciách, chodníkoch zelených pásoch a spevnených plochách v intraviláne obce.

Po dôkladnom preštudovaní predloženej projektovej dokumentácii (Á. Sprievodná správa, B. Súhrnná technická správa, C. Celkových situácií, výkres C1,C2 a vzorového výkresu a Vzorové rezy výkopom), Obec Brusno ako cestný správny orgán vo veciach miestnych komunikácií v zmysle ustanovení § 3 ods.2, § 8 a § 1 ods.3 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

### **s ú h l a s í**

s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka UO 02547“ za nasledovných podmienok.

Podmienky súhlasu:

1. Pred realizáciou prác je nutné požiadať o rozkopávkové povolenie pre cestu 111. triedy a pre miestne komunikácie. Po skončení montáže plynovodu sa vykoná oprava rozrušených chodníkov, miestnych komunikácií a spevnených plôch do pôvodného stavu, v zmysle rozkopávkového povolenia, ktoré vydá miestne príslušný CSO.
2. Počas výstavby dôjde k obmedzeniu dopravy. Pre zabezpečenie plynulosti dopravy počas výstavby je nutné použiť dočasné dopravné značenie podľa vybi. MV SR č. 9/2009 Z. z., ktoré sú v súlade s § 5 a § 8 vyhlášky. Pre zabezpečenie dopravného značenia sa použijú prenosné, zvislé dopravné značky s reflexnou povrchovou úpravou osadené na červeno-bielych pruhovaných stĺpkoch.
3. Všeobecné zásady pre riadenie dopravy počas výstavby.
4. Osoby vykonávajúce činnosť súvisiacu s navrhovanou stavbou musia mať oprávnenie vyplývajúce z osobitných predpisov a musia mať počas vykonávania prác na sebe odev oranžovej farby v zmysle § 4 vyhl. MV SR č.9/2009 Z. z.
5. Pri neprehľadnej situácii v prípade nutnosti otáčania nákladných vozidiel, pri vykladaní materiálu a pod., na riadenie cestnej premávky bude potrebné zabezpečiť dve osoby na začiatku a na konci obmedzeného úseku.
6. Pri zníženej viditeľnosti a v nočných hodinách musia byť pracovné prekážky na ceste osvetlené prerušovaným oranžovým svetlom.
7. Montážne jamy je potrebné, po dobu výstavby ohradiť výstražným bezpečným zábradlím výšky 1,1 m a opatriť výstražnou červeno-bielou pruhovanou fóliou.
8. Pozdĺžne výkopy je potrebné, po dobu výstavby zabezpečiť v pozdĺžnom smere výstražným bezpečným zábradlím výšky 1,1 m v kombinácii s vodiacimi doskami Z4 pre nasmerovanie dopravy.
9. Vstupy do objektov a rodinných domov musia byť vybavené provizórnym premostením so zábradlím.

V prípade vzniku mimoriadnej situácie je potrebné zabezpečiť prejazdnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek.

**Dodržať podmienky dohodnuté na pracovnom stretnutí dňa 16.3.2022 na Obecnom úrade v Brusne.**

**TUV SUD Slovakia s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, a.s.,**

**ODBORNE STANOVISKO, evidenčné číslo 7165041344/30/22/GT/OS/R z 5.5.2022,** overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení posúdením konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia v zmysle §14 ods.1 písm.d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

**Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka Odštepny závod Poľana Kriváň, č. 334, 962 04 Kriváň vyjadrenie č. 927/2022/1892 zo dňa 20.4.2022**

Dňa 12.4.2022 bola LESOM SR, š.p. organizačná zložka OZ Poľana doručená projektová dokumentácia k stavbe: Rekonštrukcia plynovodov Brusno-Lúka, ÚO02547. Navrhovaná stavba súvisí s nevyhovujúcim stavom existujúcich plynovodov z ocele, ktoré budú obnovené na plynovody z PE100RC. Obnova sa bude realizovať v obci Brusno na ulici Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusnec a Kúpeľná. Trasy plynovodov a prípojok plynu budú obnovené v súbehu s existujúcimi plynovodmi, resp. v ochrannom pásme plynovodov na pôvodných parcelách. Pri výstavbe dôjde na dvoch miestach ku križovaniu vodného toku Brusnec a na jednom mieste ku križovaniu vodného toku Brusianka. Križovanie vodného toku sa navrhuje vykonať bezvýkopovou metódou - riadeným a neriedeným mikrotunelovaním, v ochrannom pásme existujúceho oceľového STL plynovodu. Plynovody D110 budú uložené v ochrannej rúre D160, pripojovací plynovod D25 v ochrannej rúre D50.

LESY SR, š.p. organizačná zložka OZ Poľana, ako správca drobných vodných tokov Brusnec, identifikátor toku 4-23-02-2743 a Brusianka, identifikátor toku 4-23-02-2742, po preštudovaní predložených podkladov (Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Celková situácia C1, C2, Zoznam dotknutých parciel, Priemet stavby do KN, Priečne rezy križovania vodných tokov) súhlasí s realizáciou predmetnej stavby v zmysle projektovej dokumentácie bez ďalších pripomienok.

Toto stanovisko je len stanoviskom správcu vodného toku a správcu pozemku a nenahrádza vyjadrenia ostatných orgánov

**Štátna ochrana prírody, Správa Národného parku Nízke Tatry, stanovisko č.NAPANT/96-001/2022 zo dňa 22.2.2022**

A: vstupné údaje

*Predmet:* žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka ÚO2547“

*Žiadateľ:* Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

*Účel stanoviska:* stanovisko odbornej organizácie ochrany prírody v zmysle § 9 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov



*Podklady:* Projekt stavby - DSP a DRS, spracované SPP - distribúcia, a.s., Útvar investícií stred, Projekcia stred - pracovisko Zvolen; vypracované 12/2021

#### B: stanovisko

*Identifikácia územia:* Navrhovaná stavba je lokalizovaná v obci Brusno, na ul. Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusnec, Kúpeľná.

*Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny:* V územnej pôsobnosti Správy NAPANT sa nachádza časť navrhovanej stavby na ul. Lúka v zastavanom území obce. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. sa jedná o ochranné pásmo NAPANT, kde platí druhý stupeň územnej ochrany. Ďalšie časti stavby v územnej pôsobnosti Správy CHKO Poľana.

*Návrh riešenia:* Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v obci Brusno. Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách v pôvodnej trase, resp. v ochrannom pásme existujúceho plynovodu.

Správa NAPANT nemá výhrady voči vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka Ú02547“. V rámci všeobecných požiadaviek odporúčame zapracovať:

- dbať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na prírodné prostredie širšieho okolia a voliť
- stavebné mechanizmy v dobrom technickom stave
- pre zriadenie stavebného dvora využiť už existujúce spevnené plochy
- stavebné práce v okolí existujúcich drevín je potrebné vykonávať tak, aby bolo minimalizované poškodenie kmeňov ako i koreňovej sústavy drevín. Výrub drevín v nevyhnutnom rozsahu riešiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.
- presuny zemín a pohyb mechanizmov predstavuje potenciálny zdroj šírenia invázných rastlín. Požadujeme, aby bolo v rámci monitoringu stavby navrhnuté dvojročné obdobie sledovania invázných druhov rastlín a v prípade pozitívneho výskytu zabezpečené ich odstraňovanie na náklady investora.
- Upozorňujeme, že so vzniknutým stavebným odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou je potrebné nakladať v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### **Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica vyjadrenie číslo BBRSC/06477/2021 zo dňa 4.1.2022**

Dňa 30.12.2021 bola našej spoločnosti doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii DSP a zvláštnemu užívaniu cesty m/2430,1072431 k stavbe „**Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka Ú02547**“ v k. ú. Brusno (819671) (ďalej „stavba“) pre žiadateľa SPP - distribúcia.

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v obci Brusno, s tým že navrhovaná tlaková hladina časti STL plynovodov bude 100 kPa. Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu a s rešpektovaním ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. Pri výstavbe dôjde ku križovaniu štátnych ciest Hl. triedy s navrhovaným plynovodom a prípojkami plynu, nakoľko v telese týchto ciest sa nachádzajú existujúce aj novonavrhnuté trasy plynovodov a prípojok plynu. Jedná sa o cestu IU/2431 a cestu III/2430. Plynovody a prípojky plynu budú v miestach križovania

ciest III. triedy navrhnuté bezvýkopovou metódou -podvrtní. Výkopové jamy budú navrhnuté mimo ciest Hl. triedy.

Podľa predloženého projektu vypracovaného spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s., Mlynská nivy 44/b, 825 11 Bratislava - projekcia stred - pracovisko Zvolen z 11/2021, rekonštrukcia plynovodov vedie miestnymi komunikáciami, dláždenými chodníkmi a tiež v dotyku s cestou Hl. triedy a to m/2431 a m/2430 na parcelách, ktoré nie sú vo vlastníctve BBSK (ďalej „CK“) nasledovne:

**Plynovod súbežne s cestou III/2430 (MK, zeleným pásom, vjazdami):**

- ckm cca od 1,396 - po cca ckm 1,540 v smere staničenia ulica Kúpeľná (v cestnom pozemku/rigole, vjazdami) **vetva D (12-15) STL D110.**

**Plynovod križovanie pod cestou III/2430:**

**Plynovod navrhovaný technológiou podvrtnia:**

1. ckm cca 1,395 v smere staničenia ulica Kúpeľná - riadeným pretlakom v zmysle STN 73 6822 kolmo na os\**y* vozovky, potrubie vedené min. 1,2mpodniveletou cesty.
2. ckm cca 1,426 v smere staničenia ulica Kúpeľná - riadený/n pretlakom v zmysle STN 73 6822 kolmo na os vozovky, potrubie vedené min. 1,2m pod niveletou cesty.
3. ckm cca 1,441 v smere staničenia ulica Kúpeľná - riadeným pretlakom v zmysle STN 73 6822 kolmo na os vozovky, potrubie vedené min. 1,2m pod niveletou cesty.
4. ckm cca 1,498 v smere staničenia ulica Kúpeľná - riadeným pretlakom v zmysle STN 73 6822 kolmo na os vozovky, potrubie vedené min. 1,2mpod niveletou cesty.

**Plynovod križovanie pod cestou IU/2431:**

**Plynovod navrhovaný technológiou podvrtnia:**

5. ckm cca 0,542 v smere staničenia ulica Ondrejská - riadeným pretlakom v zmysle STN 73 6822 kolmo na os vozovky, potrubie vedené min. 1,2m pod niveletou cesty, **vetva A (1-4) STL D160.**

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica (ďalej len BBRSC) ako správca ciest II, a **m.** triedy, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, zaujíma k predmetnej žiadosti nasledovné stanovisko **k** stavbe **navrhovanej súbežne a pod CK :**

- > Práce v styku s pozemnými komunikáciami je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici.
- > Požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných pozemkov, Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).
- > Realizácia prác v telese ciest II. a **HJ.** triedy **podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty** od Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej OU OCDPK).
- > Dočasné dopravné značenie odsúhlasíť s OR PZ ODI v Banskej Bystrici.
- > Realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu šírkového usporiadania CK, cestnej priekopy a odtokových pomerov.
- > V prípade obmedzenia cestnej premávky požiadať OU OCDPK v Banskej Bystrici o čiastočnú uzávierku cesty, úplnú uzávierku cesty, o určenie používania dopravných značiek a dopravných zariadení počas dočasnej a úplnej uzávierky cesty.
- > Vybudovaním STL vedenia súbežne a popod cesty III/2430 a cestu III/2431 nesmie dôjsť k zmene šírkového usporiadania cestnej priekopy a zmene odtokových pomerov CK
- > V prípade , že pri správe a údržbe cesty dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca vedenia resp. vlastníka vedenia uplatňovať náhradu škody.

Z hľadiska správy a údržby ciest II. a III. triedy, vlastníkom ktorých je BBSK a správcom BBRSC, a.s., Banská Bystrica s realizáciou stavby podľa predloženej dokumentácie (DSP, DRS) projektovanou firmou SPP - distribúcia, a.s., Mlynská nivy 447b, 825 11 Bratislava - projekcia stred -pracovisko Zvolen z 11/2021 - zodpovedný projektant Ing. Tomáš Haluza možno súhlasiť za splnenia nasledovných podmienok:

1. Požiadavka minimalizovať zásahy do CK a viesť plynovod mimo nej.
2. V trasách vedených súbežne (vetva D) s CK požadujeme výkop realizovať čo najďalej od CK. To platí aj pre štartovaciu a cieľovú montážnu jamu.
3. Trasa vetvy D je vedená dláždeným rigolom - uviesť do pôvodného stavu po zrealizovaní stavby.  
V úseku od napojenia MK pred domom č.10/13 požadujeme rigol vyhotoviť z betónových tvárnic TBM 2-50 osadených do betónového lôžka so zachovaním Spádu odvodnenia.
4. Križovanie CK realizovať bez rozkopávkovou metódou (riadením pretlakom) kolmo na os cesty, v prípade neúspechu pretlaku z dôvodu geologických pomerov, túto skutočnosť ihneď oznámiť správcovi ciest BBRSC, a.s. Banská Bystrica a požiadať o zmenu podmienok vyjadrenia.
5. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k zmene šírkového usporiadania CK, cestnej priekopy a zhoršeniu odtokových pomerov.
6. Štartovacie a cieľové montážne jamy pri realizácii pretlaku umiestniť mimo cestného telesa - za vonkajšími hranami priekop, rigolov.
7. Po realizácii plynovodu obnoviť všetky dotknuté cestné zariadenia (odvodňovacie priekopy, priepusty, vtokové objekty k priepustom, mosty,...), do zodpovedajúceho stavu.

#### **Technické podmienky realizácie Križovanie cesty pretláčaním**

- križovania cesty realizovať bez rozkopávkovou metódou (riadeným pretlakom) kolmo na os vozovky,
- upozorňujeme, že **nie je povolené uloženie cudzích zariadení na mostné objekty a cestné priepusty** nachádzajúce sa na regionálnych cestách II. a III. triedy, ktorých vlastníkom je BBSK a realizovať stavbu vo vzdialenosti **min. 5,0 m od MO objektu a od priepustu min. 3,0 m.**
- popod cestu viesť potrubie v chráničke s minimálnym krytím 1,20 m pod niveletou vozovky,
- štartovaciu a cieľovú jamu zriadiť mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 1,00 m od okraja vonkajších hrán cestného telesa (vonkajšia hrana vozovky, odvodňovacieho systému, päta cestného násypu tam kde odvodňovací systém nie je, od vonkajšej hrany nespevnenej krajnice a p.),
- montážne jamy zo strany cesty a mostným podpôr zabezpečiť pažením na celú výšku,
- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,
- v prípade neúspechu pretlaku z dôvodu nevhodných geologických pomerov, túto skutočnosť ihneď oznámiť správcovi ciest BBRSC, a.s. a požiadať o zmenu vyjadrenia

#### **Všeobecné podmienky a doprava**

- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí (poprosím o zaslanie dokumentácie), na náklady investora
- výkopové práce v blízkosti vedení inžinierskych sietí realizovať ručne,
- práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t.j. od 1.11. do 31.03. príslušného kalendárneho roka,
- práce musia byť realizované odbornými firmami s príslušným oprávnením

- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie a jej vybavenia ( odvodňovacie zariadenia,... ),
- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
- začatie a ukončenie prác musí byť písomne (aj mailom na [podatelna@bbrsc.sk](mailto:podatelna@bbrsc.sk)) nahlásené **min. 5 dní vopred** zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., vedúcemu strediska v Banskej Bystrici p.Bercík 0905421496 alebo technickému pracovníkovi - Mgr.art. Riemer, 0918 543 572) a spíše sa záznam z odovzdania staveniska - úseku cesty,
- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek Cesty a cestný pozemok uviesť do požadovaného stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC,
- na práce vykonané v telese cesty požadujeme **záruku v trvaní 36 mesiacov** odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom BBRSC,
- v prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa považujú za neukončené,
- realizácia prác v telese cesty podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty, ktoré na požiadanie vydáva Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
- v prípade obmedzenia premávky na ceste počas prác požiadať Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o čiastočnú uzávierku cesty,
- v prípade ak je potrebné, dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené ORPZ - OD1 v Banskej Bystrici,
- v prípade potreby Si dočasné dopravné značenie stavebník zabezpečí na vlastné náklady,
- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správne mu orgánu a správco vi cesty,
- stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad vo Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

V prípade , akejkol'vek zmeny v PD alebo zistení nových skutočnosti, žiadame tieto oznámiť správco vi ciest BBRSC, a.s. a požiadať o zmenu vyjadrenia.

BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby v prípade verejného záujmu doplniť alebo zmeniť.

**Stredoslovenská Distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina  
číslo:202203-SP-0224-1 zo dňa 12.4.2022**

Žiadateľ: SPP- distribúcia, a.s.  
Adresa záujmovej lokality: Lúka 240, 976 62 Brusno  
Katastrálne územie: Brusno  
Parcelné číslo: 179

Na základe Vašej žiadosti Vám Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) predkladá nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez požiadavky na pripojenie k distribučnej sústave SSD:

1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné,

zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !

## 2. Všeobecné podmienky:

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby.SSD v danej lokalite.

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia

buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

### **Slovak Telekom, a.s. Bratislava vyjadrenie číslo: 6612202627 zo dňa 26.01.2022**

Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov.

Stavebník	SPP - distribúcia, a.s. Zuzana Ničová	
Záujmové územie	Názov stavby	Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Lúka
	Dôvod žiadosti	Stavebné povolenie
	Účel stavby	Technická infraštruktúra (voda, plyn, električka,..)
	Katastrálne územie	Brusno
	Parcelné číslo	

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platností uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadostí, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK Prostredníctvom zamestnanca spoločnosti Povereného správou sietí: jan.zauska@telekom.sk, 090271952.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, Je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:<https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

**SPP - distribúcia a.s Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava vyjadrenie číslo TD/PS/0053/2022/SI zo dňa 23.3.2022**

Predmetom stanoviska spoločností SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).

Záujmové územie: Obec: Brusno, k.ú. Brusno  
Ulice: Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusnec, Kúpeľná  
Stavebník: SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
Názov stavby: Rekonštrukcia plynovodov Brusno-Lúka, ÚO02547  
SO 01 Plynovody, SO 01.2 Pripojovacie plynovody, SO 01.2  
Dopojenia OPZ,  
SO 01.3 Prepoje a odpoje  
Spracovateľ PD: Ing. Tomáš Haluza, Ing. Zuzana Ničová

Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia:

distribučné plynovody: D 25-D 160 dĺžka 1730,30 m prevádzkový tlak 100,00 kPa

pripojovacie plynovody: D25, D32 dĺžka 745,00m počet prípojok 121

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správny orgánom,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských



zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä **\*\* STN EN 12007-1:2013-07 (38 6409) až STN EN 12007-3:2013-07 (38 6409), resp. TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12, TPP 935 02, \*\* STN EN 12327:2013-01 (38 6437), \*\* TPP 609 01, STN EN 334+A1 (38 6445), \*\* STN EN 1775 (38 6408), TPP 704 01, TPP 934 01 \*\***,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Pavol Gabaj, tel.č. +421 48 242 4806) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov a noriem,
- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie stavby,

#### TECHNICKÉ PODMIENKY:

- pri realizácii križovania aktívneho plynovodu bezvýkopovou metódou bez realizácie kontrolných sond (horizontálne vŕtanie, pretláčanie, riadené ako aj neriadené mikrotunelovanie a podobné technológie či postupy) je stavebník povinný zabezpečiť asistenciu pracovníkov sekcie údržby SPP-D, alebo je stavebník povinný zabezpečiť súhlas SPP-D s manipuláciou s uzávermi pre zmluvného zhotoviteľa rekonštrukcie,
- pred realizáciou pretláčania je stavebník povinný zabezpečiť označenie a prístupnosť trasových uzáverov (dopravný kužel, značka, iný vhodný spôsob) tak, aby počas celej doby realizácie pretláčania nemohli byť znepristupnené napr. parkujúcim motorovým vozidlom tretej osoby a pod.,
- realizácia pretláčania musí prebiehať v zmysle návodu výrobcu pre konkrétne zariadenie, ktorým sa pretláčanie realizuje a príslušných noriem a predpisov pre takýto postup, pričom pri pretláčaní je potrebné klásť osobitný dôraz na predchádzanie poškodeniam inžinierskych sietí a najmä plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. **0850 111 727**, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis,

stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D , pracovisko Banská Bystrica, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

- V snahe čo najviac skrátiť obdobie prerušenia distribúcie plynu pre odberateľov zemného plynu, odporúčame dopájať odberateľov zemného plynu a napúšťať zemný plyn do jednotlivých častí rekonštruovaného plynárenského zariadenia postupne, t.j. ešte pred ukončením celej stavby, pričom podmienkou obnovenia distribúcie zemného plynu ešte pred dokončením stavby je realizácia tlakovej skúšky dotknutého úseku plynárenského zariadenia (pozn. s kladným výsledkom tejto skúšky) a vyhotovenie správy o odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia (tzv. revíznej správy), z ktorej vyplýva, že dotknutý úsek plynárenského zariadenia je spôsobilý bezpečnej prevádzky.
- Pri zväracích prácach postupovať podľa návodu výrobcu pre jednotlivé použité technologické zariadenia. Zabezpečiť dodržanie TPP 702 09 vrátane zabezpečenia vzdialenosti miesta zvärania od balónovacej súpravy minimálne 1,0 m. Zabezpečiť aby nedošlo k prehrievaniu balónovacej súpravy napr. priamym slnečným žiarením. Zabezpečiť nepretržité monitorovanie tlaku v balónoch a sledovanie okolia. Monitorovanie sa vykonáva nepretržite. Vedúci prác v pravidelných 10 minútových intervaloch vykonáva zápis do predpísaného tlačiva. Pri prepojových prácach zabezpečiť stálu účasť projektového manažéra.
- Prepój a odpoj č. 1 určený ako riziková uzatváraciu operácia (ROU) - zabezpečiť štopľovacou tvarovkou podľa navrhutej PD.
- Napustenie plynovodu zabezpečiť podľa bodu 15 technickej správy
- Napustenie plynu a odvzdušnenie plynovodu realizovať podľa STN 38 6405 a TPP 702 01, TPP 702 02 a platných príslušných noriem. Zodpovedná osoba je zhotoviteľ a stavbyvedúci. Ak prepój existujúceho plynovodu a nového plynovodu bude obsahovať jeden alebo niekoľko elektrotvarovkových spojov a časti potrubia, ktoré neboli vyskúšané tlakovou skúškou pri skúškach nového plynovodu. V zmysle § 12 ods. 1) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa požaduje úradná skúška oprávnenou právnickou osobou
- V príprave a počas samotnej realizácie stavby dodržať OP a BP aj voči ostatným existujúcim stavebným objektom v zmysle TPP 702 02, resp. TPP 906 01 a dodržanie STN 38 6405 vo väzbe na existujúce siete v záujmovom území.

19/ Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie , ktorú vypravoval SPP – distribúcia , a.s., útvár investícií stred, Projekcia stred- pracovisko Zvolen, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava zodpovedný projektant Ing. Tomáš Haluza autorizovaný stavebný inžinier 6792\* A2 z 02/2022.

Dokončenie stavby ohlási stavebník stavebnému úradu a podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 79 stavebného zákona.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predloží doklady podľa § 17 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť

#### **O d ô v o d n e n i e:**

SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení Ing. Miroslav Hronec, Lieskova cesta 1418/5, 960 24 Zvolen podal dňa 28.4.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

**" Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Lúka , ÚO 02547", líniová stavba v katastrálnom území: Brusno.**

Na základe žiadosti stavebný úrad Oznámením číslo S2022/00177 zo dňa 3.5.2022 oznámil všetkým účastníkom konania, ostatným účastníkom verejnou vyhláškou vyvesenou na Úradnej tabuli obce a oficiálnej webovej stránke obce dňa 4.5.2022 a dotknutým orgánom jednotlivo a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na dňa 23.5.2022.

Na ústnom konaní dňa 23.5.2022 zo strany účastníkov konania neboli podané žiadne pripomienky.

Svoje stanoviská oznámili dotknuté orgány a známi účastníci konania. Ich stanoviská boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

K vydaniu stavebného povolenia sa súhlasne vyjadrili nasledovné dotknuté orgány:

SPP , a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava, Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno, Ministerstvo obrany SR, Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP odd. ŠVS Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica, Okresný úrad , odbor starostlivosti o ŽP odd. Opak Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica, OR Ha ZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica, KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná ul. č. 8, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka Odštepny závod Poľana Kriváň, č. 334, 962 04 Kriváň, , Stredoslovenská Distribučná a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina ,Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Banskobystrický samosprávny kraj, odd. správy majetku a cestnej infraštruktúry, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, SPP - distribúcia a.s Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného

zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stavebného zákona v znení neskorších predpisov. K dotknutým pozemkom má stavebník iné práva.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to vo výrokovvej časti tohoto rozhodnutia uvedené.

Stavebník uhradí správny poplatok za vydanie stavebného povolenia podľa Položky 59 písm. g) zákona č.145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v sume 400,- EUR /slovom štyristo eur/ prevodným príkazom na účet Obce Brusno, číslo účtu: SK24 0200 0000 0000 0272 5312.

### **Poučenie:**

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom podľa § 177 až § 193 Zák. č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v aktuálnom znení, až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku - podania odvolania.

Ing. Jozef Šimeček  
starosta obce



### **Doručí sa:**

1/ Účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou podľa §42 ods.2 stavebného zákona a § 18 a 26 zák. č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Brusno.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

2/ SPP-D, a. s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava

3/ SPP-D, a. s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava, Ing. Miroslav Hronec

4/ Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno

5/ Okresný úrad ,odbor starostlivosti o ŽP , Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica

6/ Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 Banská

Bystrica,

7/ Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica,

8/ OR Ha ZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica

9/ Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica,

10/ Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 974 01 Banská Bystrica

11/ Banskobystrický samosprávny kraj, odd. správy majetku a cestnej infraštruktúry, Nám. SNP 23, 974 01 Banská

12/ Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

13/ Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava

14/ Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepny závod Poľana, Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň

15/ Stredoslovenská Distribučná a. s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

16/ Slovak Telekom a. s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

17/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánske cesta č.5, Banská Bystrica,

18/ Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Vyvesené dňa:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby